



Do rozdzielni NN

OZNACZENIA:

- Polon Alfa 4200 Centrala sygnalizacji pożarowej Polon Alfa 4200 z baterią akumulatorów
- Optyczna czujka dymu DUR-4043 z gniazdem G 40
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- Sygnalizator wewnętrzny SAL-4001
- Sygnalizator zewnętrzny FLASH TONE
- Wskaźnik zadziałania WZ 31
- Instalacja przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0 mm
- Instalacja przewodem HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm
- Instalacja przewodem HDG 1x 1,5 mm

OBIEKT	Muzeum Przyrody		
ADRES	Drozdowo ul. Główna 38		
RODZAJ INSTALACJI	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
KONDYGNACJA	SCHEMAT ORGANIZACYJNY	DATA	Marzec 2010
ZLECENIOBIORCA	PURZECZKO - GRUPA SECURITAS Sp. z o.o. ŁOMŻA ULICA NOWA 3A		
PROJEKT WYKONAŁ	JACEK BOJAR	PODPIS	CNBOP KNP 6/189/2009